



Управление
образования администрации
города Невинномысска
муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
«Центр развития ребенка – детский сад
№ 47 «Родничок» города Невинномысска
(МБДОУ № 47)

Гагарина, 64-А, Невинномыссск,
Ставропольский край, 357100,
Тел./факс (86554) 31406
e-mail: detakjsad47@mail.ru

30.07.2022 № 12
На № _____ от _____

Старшему инспектору
ОНД и ПР по
г. Невинномыску
УНД и ПР ГУ МЧС России по
Ставропольскому краю
капитану внутренней службы
А.С. Грунину

Отчет

При проведении выездной проверки в МБДОУ № 47 г. Невинномысска 14.06.2022 г. старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Невинномыску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю Груниным А.С. были выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

не обеспечено ежегодное испытание средств обеспечения пожарной безопасности (АПС) при их эксплуатации сверх срока службы, до замены в установленном порядке.

Данное нарушение устранено: 11.07.2022г. проведена проверка работоспособности систем пожарной сигнализации и оповещения о пожаре (Акт проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности от 11.07.2022г.).

Заведующий
МБДОУ №47 г. Невинномысска



Л.В. Комарова